

Numero / Number KIP-054861/01 Sostituisce / Replaces
Emesso / Issued 15/02/2010 Scopo / Scope Directive 2009/142/EC (ex-90/396/EEC)
Rapporto / Report 090601150 Directive 92/42/EEC
NIP/ PIN 0694BU2143

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Kiwa Gastec dichiara che i prodotti

Kiwa Gastec hereby declares that the products

caldaie

central heating boilers

Marchio / trade mark:

IMMERGAS

Modelli / models:

MAIOR EOLO 24 4 E

MAIOR EOLO 28 4 C

MAIOR EOLO 24 4 C

MAIOR EOLO 32 4 E

MAIOR EOLO 28 4 E

MAIOR EOLO 32 4 C

costruite da /

Immergas S.p.A.

made by

Brescello (RE), Italia

soddisfano i requisiti riportati nella

meets the essential requirements as described in the

Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142/CE (ex-90/396/CEE) e Direttiva Rendimenti (92/42/CEE)

Directive on appliances burning gaseous fuels 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) and in the Directive on efficiency requirements (92/42/EEC)

I suddetti prodotti sono stati approvati per

Mentioned products have been approved for

Tipi di apparecchi / appliance type : C₁₂, C₃₂, C₄₂, C₅₂, C₈₂, B_{22P}, B₃₂, C₆₂

Paesi e categorie apparecchi / Countries and appliance categories

AL	II _{2H3B/P} , II _{2H3P}	AT	II _{2H3B/P}	BE	I _{2E+} , I ₃₊
BG	II _{2H3B/P} , II _{2H3P}	CH	II _{2H3B/P}	CY	I _{3B/P} , I _{3B}
CZ	II _{2H3+} , II _{2H3B/P}	DE	II _{2E3B/P}	DK	II _{2H3B/P}
EE	II _{2H3B/P}	ES	II _{2H3+}	FI	II _{2H3B/P}
FR	II _{2E+3+}	GB	II _{2H3+}	GR	II _{2H3+}
HR	II _{2H3B/P} , II _{2H3P}	HU	II _{2H3B/P}	IE	II _{2H3+}
IS	I _{3P}	IT	II _{2HM3+}	LT	II _{2H3B/P} , II _{2H3P}
LU	II _{2E3P}	LV	I _{2H}	MK	II _{2H3B/P} , II _{2H3P}
MT	I _{3B/P} , I _{3B}	NL	I _{3B/P}	NO	II _{2H3B/P}
PL	II _{2ELwLs3B/P}	PT	II _{2H3+}	RO	II _{2H3B/P}
SE	II _{2H3B/P}	SI	II _{2H3B/P} , II _{2H3P}	SK	II _{2H3B/P} , II _{2H3P}
TR	II _{2H3B/P}				

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Angelo Maj, 12
20135 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC

Kiwa Gastec

Ing. R. Karel
Director Product Certification

kiwa
Approved

EC Directive

EC
TYPE
EXAMINATION

2009/142/EC
92/42/EEC

GASTEC

CE
0694

Certificato

Numero / Number KIP-054861/01 Sostituisce / Replaces --
KIP-054858/01
Emesso / Issued 15/02/2010 Scopo / Scope Directive 92/42/EEC
Rapporto / Report 090601150
NIP/ PIN 0694BU2143

Annex 1 to certificate PIN 0694BU2143

Attribuzione delle marcature di rendimento energetico:
Award of Energy-Performance labels:

Marchio / trade mark:	IMMERGAS	Valori di rendimento / Efficiency values		
		Potenza utile nominale Nominal Heat output	Carico nominale Full load	Carico parziale 30% part load
MAIOR NIKE 24	23,2 kW	90.6%	89.5%	☆☆*
MAIOR EOLO 24, MAIOR EOLO 24 4 E, MAIOR EOLO 24 4 C	24 kW	93%	90.5%	☆☆☆☆*
MAIOR EOLO 28, MAIOR EOLO 28 4 E, MAIOR EOLO 28 4C, MAIOR EOLO X 28,	29,9 kW	94.3%	91.5%	☆☆☆☆*
MAIOR EOLO 32, MAIOR EOLO 32 4 E, MAIOR EOLO 32 4 C	31,3 kW	93.5%	90.7%	☆☆☆☆*

* Rendimento al carico parziale con il metodo 3 on/7 off
Efficiency partload with method 3 on/7 off

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via Angelo Maj, 12
20135 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

www.1kiwa.com

GASTEC


Kiwa Gastec



Ing. R. Karel
Director Product Certification

kiwa
Approved

EC Directive



92/42/EEC

GASTEC

CE
0694