

HERCULES Condensing ErP - možnosti rozdělení jednotlivých topných zón

POŽADOVANÉ ZÓNY	POŽADOVANÝ VÝKON	
	26 kW	32 kW
1 zóna o vysoké teplotě	3.025492	3.025493
2 zóny o vysoké teplotě (nebo stejné nízké teplotě)	3.025492 + 3.025484	3.025493 + 3.025484
3 zóny o vysoké teplotě (nebo stejné nízké teplotě)	3.025492 + 3.025485	3.025493 + 3.025485
1 zóna o vysoké teplotě a 1 zóna o nízké teplotě	3.025492 + 3.025483	1. možnost - 3.025494 2. možnost - 3.025493 + 3.025483
1 zóna o vysoké teplotě a 2 zóny o nízké teplotě	3.025492 + 3.025487	1. možnost - 3.025493 + 3.025487 2. možnost - 3.025494 + 3.018839

- 3.025492** - kondenzační kotel **HERCULES Condensing 26 3 ErP** (kotel má v základu jednu zónu o vysoké teplotě)
3.025493 - kondenzační kotel **HERCULES Condensing 32 3 ErP** (kotel má v základu jednu zónu o vysoké teplotě)
3.025494 - kondenzační kotel **HERCULES Condensing ABT 32 3 ErP** (kotel má v základu 1 zónu o vysoké a 1 zónu o nízké teplotě)
- 3.025483** - sada jedné zóny nízké teploty (pro vývody druhého zónového okruhu)
3.018839 - sada jedné zóny nízké teploty (pro vývody třetího zónového okruhu)
3.025487 - sada dvou zón nízké teploty (pro vývody druhého a třetího zónového okruhu)
- 3.025484** - sada jedné zóny vysoké teploty (pro vývody druhého zónového okruhu)
3.025485 - sada dvou zón vysoké teploty (pro vývody druhého a třetího zónového okruhu)

3.025483



1x oběhové čerpadlo
 1x zónová centrála (elektronika řízení zón)
 1x třícestný směšovací ventil
 1x sonda snímání teploty (NTC)
 1x havarijní termostat (50°C)
 1x by-pass
 Trubky

3.018839



1x oběhové čerpadlo
 1x třícestný směšovací ventil
 1x sonda snímání teploty (NTC)
 1x havarijní termostat (50°C)
 1x by-pass
 Trubky

***Poznámka:** 3. zóna pro kotel verze ABT, který má zónovou centrálu již z výroby.*

3.025487



2x oběhové čerpadlo
 1x zónová centrála (elektronika řízení zón)
 2x třícestný směšovací ventil
 2x sonda snímání teploty (NTC)
 2x havarijní termostat (50°C)
 2x by-pass
 Trubky

3.025484



1x oběhové čerpadlo
 1x zónová centrála (elektronika řízení zón)
 1x by-pass
 Trubky

3.025485



2x oběhové čerpadlo
 1x zónová centrála (elektronika řízení zón)
 2x by-pass
 Trubky