

## HERCULES Condensing kW - možnosti rozdělení jednotlivých topných zón

| POŽADOVANÉ ZÓNY                                     | POŽADOVANÝ VÝKON    |  |
|---|---------------------|--|
|   | 26 kW               | 32 kW  |
| 1 zóna o vysoké teplotě                             | 3.019196            | 3.019197   |
| 2 zóny o vysoké teplotě (nebo stejné nízké teplotě) | 3.019196 + 3.018837 | 3.019197 + 3.018837  |
| 3 zóny o vysoké teplotě (nebo stejné nízké teplotě) | 3.019196 + 3.018838 | 3.019197 + 3.018838  |
| 1 zóna o vysoké teplotě a 1 zóna o nízké teplotě    | 3.019196 + 3.018836 | 1. možnost - 3.019198<br>2. možnost - 3.019197 + 3.018836            |
| 1 zóna o vysoké teplotě a 2 zóny o nízké teplotě    | 3.019196 + 3.020003 | 1. možnost - 3.019197 + 3.020003<br>2. možnost - 3.019198 + 3.018839 |

- 3.019196** - kondenzační kotel **HERCULES Condensing 26 kW** (kotel má v základu jednu zónu o vysoké teplotě)  
**3.019197** - kondenzační kotel **HERCULES Condensing 32 kW** (kotel má v základu jednu zónu o vysoké teplotě)  
**3.019198** - kondenzační kotel **HERCULES Condensing 32 kW ABT** (kotel má v základu 1 zónu o vysoké a 1 zónu o nízké teplotě)
- 3.018836** - sada jedné zóny nízké teploty (pro vývody druhého zónového okruhu)  
**3.018839** - sada jedné zóny nízké teploty (pro vývody třetího zónového okruhu)  
**3.020003** - sada dvou zón nízké teploty (pro vývody druhého a třetího zónového okruhu)
- 3.018837** - sada jedné zóny vysoké teploty (pro vývody druhého zónového okruhu)  
**3.018838** - sada dvou zón vysoké teploty (pro vývody druhého a třetího zónového okruhu)

**3.018836**



1x oběhové čerpadlo  
 1x zónová centrála (elektronika řízení zón)  
 1x třícestný směšovací ventil  
 1x sonda snímání teploty (NTC)  
 1x havarijní termostat (50°C)  
 1x by-pass  
 Trubky

**1.018839**



1x oběhové čerpadlo  
 1x třícestný směšovací ventil  
 1x sonda snímání teploty (NTC)  
 1x havarijní termostat (50°C)  
 1x by-pass  
 Trubky

***Poznámka:** 3. zóna pro kotel verze ABT, který má zónovou centrálu již z výroby.*

**3.020003**



2x oběhové čerpadlo  
 1x zónová centrála (elektronika řízení zón)  
 2x třícestný směšovací ventil  
 2x sonda snímání teploty (NTC)  
 2x havarijní termostat (50°C)  
 2x by-pass  
 Trubky

**3.018837**



1x oběhové čerpadlo  
 1x zónová centrála (elektronika řízení zón)  
 1x by-pass  
 Trubky

**3.018838**



2x oběhové čerpadlo  
 1x zónová centrála (elektronika řízení zón)  
 2x by-pass  
 Trubky