LWT [°]	Tabulka tepelného výkonu MAGIS M12T TOP																																
	Teplota okolního vzduchu [°C]																																
	-25			-20			-15			-10			-7			-2			2			7			12			15			20		
	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP
25	9,80	4,83	2,03	10,50	4,55	2,31	11,70	4,46	2,62	12,03	4,13	2,91	12,18	3,73	3,27	12,36	3,35	3,69	12,54	2,95	4,25	13,79	2,18	6,33	14,78	2,19	6,75	15,60	2,10	7,43	16,95	1,99	8,52
30	9,65	4,99	1,93	10,40	4,79	2,17	11,42	4,78	2,39	11,57	4,38	2,64	11,72	3,86	3,04	12,03	3,43	3,51	12,23	3,09	3,96	12,89	2,36	5,46	14,48	2,42	5,98	15,11	2,26	6,69	16,36	2,23	7,34
35	9,50	5,16	1,84	10,30	5,07	2,03	11,15	5,18	2,15	11,12	4,54	2,45	11,45	4,16	2,75	11,90	3,71	3,21	11,90	3,31	3,60	12,00	2,50	4,80	14,18	2,66	5,33	14,63	2,51	5,83	15,77	2,51	6,28
40	9,40	5,45	1,72	10,25	5,36	1,91	11,13	5,40	2,06	11,05	5,03	2,06	11,24	4,59	2,45	11,82	4,31	2,74	11,90	3,75	3,17	12,00	2,79	4,30	14,03	2,90	4,84	14,48	2,78	5,21	15,57	2,84	5,48
45	9,30	5,78	1,61	10,15	5,66	1,79	11,08	5,62	1,97	11,08	5,29	2,08	11,22	4,82	2,33	11,78	4,90	2,40	11,90	4,41	2,70	12,00	3,24	3,70	13,88	3,26	4,26	14,33	3,25	4,41	15,38	3,30	4,66
50	9,15	5,95	1,54	10,10	5,94	1,70	11,05	5,90	1,87	10,97	5,46	2,01	11,20	4,98	2,25	11,66	5,00	2,33	11,90	4,59	2,59	12,00	3,55	3,38	13,80	3,57	3,87	14,16	3,54	4,00	15,17	3,59	4,23
55	9,00	6,20	1,45	10,00	6,25	1,60	11,00	6,22	1,70	10,95	5,76	1,90	11,18	5,67	1,97	11,55	5,34	2,16	11,90	5,02	2,37	12,00	4,00	3,00	13,73	4,09	3,36	14,00	3,99	3,51	14,97	3,87	3,87
60	8,85	6,42	1,38	9,85	6,51	1,51	10,93	6,58	1,60	10,91	6,15	1,77	11,14	6,16	1,81	11,40	5,71	2,00	11,70	5,34	2,19	12,00	4,27	2,81	13,65	4,33	3,15	13,82	4,14	3,34	14,79	4,14	3,57
65	8,80	6,72	1,31	9,76	6,92	1,41	10,68	6,96	1,53	10,87	6,59	1,65	11,10	6,66	1,67	11,25	6,13	1,84	11,48	5,59	2,05	12,00	4,71	2,55	13,58	4,88	2,78	13,77	4,65	2,96	14,67	4,72	3,11
70	-	-	-	-	-	-	9,80	6,71	1,46	10,66	6,94	1,54	10,90	6,90	1,58	11,03	6,50	1,70	11,35	5,99	1,89	12,00	5,29	2,27	13,50	5,48	2,46	13,73	5,13	2,68	14,64	5,29	2,77
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,94	2,90	1,44	10,05	6,93	1,45	10,20	6,61	1,54	11,20	6,59	1,70	11,20	6,59	1,70	13,43	5,86	2,29	13,67	5,82	2,35	14,62	5,85	2,50



LWT [°]	Tabulka tepelného výkonu MAGIS M16T TOP																																
	Teplota okolního vzduchu [°C]																																
	-25			-20			-15			-10			-7			-2			2			7			12			15			20		
	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP
25	9,80	4,83	2,03	13,30	6,24	2,13	14,98	6,35	2,36	15,00	5,88	2,55	14,80	5,15	2,87	14,50	4,46	3,25	14,20	3,79	3,75	17,50	3,11	5,63	18,52	3,05	6,07	19,97	2,99	6,68	20,40	2,66	7,67
30	10,65	5,63	1,89	13,14	6,57	2,00	14,37	6,62	2,17	14,38	6,03	2,38	14,40	5,36	2,69	14,63	4,74	3,09	14,85	4,21	3,53	16,75	3,31	5,06	18,15	3,29	5,52	19,29	3,19	6,05	19,77	2,93	6,75
35	11,50	6,57	1,75	12,97	6,94	1,87	13,76	6,95	1,98	13,75	6,19	2,22	14,00	5,60	2,50	14,76	5,05	2,92	15,50	4,70	3,30	16,00	3,55	4,51	17,77	3,58	4,96	18,60	3,43	5,42	19,14	3,28	5,84
40	11,05	6,68	1,65	12,40	6,94	1,79	13,39	6,95	1,93	13,40	6,49	2,06	13,96	6,08	2,30	16,69	5,73	2,56	15,25	5,21	2,93	16,00	4,00	4,00	17,59	3,94	4,46	18,50	3,86	4,79	18,98	3,73	5,09
45	10,60	6,79	1,56	11,83	6,95	1,70	13,01	6,95	1,87	13,05	6,83	1,91	13,91	6,64	2,09	14,61	6,61	2,21	15,00	5,88	2,55	16,00	4,57	3,50	17,40	4,39	3,96	18,40	4,42	4,16	18,81	4,34	4,33
50	10,37	6,95	1,49	11,46	6,95	1,65	12,63	6,95	1,82	12,65	6,84	1,85	13,80	6,83	2,02	14,30	6,59	2,17	14,60	6,12	2,39	16,00	4,94	3,24	17,30	4,66	3,71	18,12	4,72	3,84	18,61	4,58	4,06
55	9,80	6,95	1,41	11,10	6,94	1,60	11,88	6,95	1,71	12,20	6,85	1,78	12,82	6,85	1,87	13,40	6,45	2,08	14,00	6,06	2,31	16,00	5,52	2,90	17,21	5,34	3,22	17,92	5,32	3,37	18,40	4,96	3,71
60	9,39	6,95	1,35	10,19	6,94	1,47	11,07	6,95	1,59	11,77	6,77	1,74	12,00	6,77	1,77	12,84	6,77	1,90	13,93	6,77	2,06	16,00	5,93	2,70	17,11	5,60	3,06	17,76	5,48	3,24	18,21	5,26	3,46
65	8,80	6,72	1,31	9,76	6,92	1,41	10,68	6,96	1,53	11,10	6,77	1,64	11,14	6,75	1,65	12,14	6,75	1,80	13,45	6,75	1,99	16,00	6,54	2,45	17,02	6,37	2,67	17,50	6,36	2,75	17,60	6,05	2,91
70	-	-	-	-	-	-	9,80	6,71	1,46	10,66	6,94	1,54	10,90	6,90	1,58	11,30	6,77	1,67	12,30	6,76	1,82	14,89	6,90	2,15	15,90	6,68	2,38	15,90	6,36	2,50	15,90	6,05	2,63
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,94	6,90	1,44	10,05	6,93	1,45	10,30	6,78	1,52	11,50	6,76	1,70	13,40	6,91	1,94	15,40	6,70	2,30	15,40	6,36	2,42	15,10	6,04	2,50

