LWT [°]	Tabulka tepelného výkonu MAGIS M5 TOP																																
	Teplota okolního vzduchu [°C]																																
	-25			-20			-15			-10			-7			-2			2			7			12			15			20		
	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP
25	3,85	1,98	1,94	4,41	1,93	2,28	4,90	1,85	2,65	5,31	1,73	3,07	5,38	1,55	3,47	5,46	1,39	3,93	5,54	1,23	4,50	6,09	0,98	6,21	6,40	0,92	6,96	6,89	0,90	7,66	7,49	0,85	8,81
30	3,70	1,97	1,88	4,30	2,01	2,14	4,82	2,00	2,41	5,11	1,84	2,78	5,17	1,65	3,13	5,21	1,44	3,61	5,25	1,26	4,16	5,55	0,98	5,66	6,27	1,01	6,21	6,68	0,98	6,81	7,23	0,95	7,61
35	3,54	1,95	1,82	4,18	2,10	1,99	4,73	2,18	2,17	4,91	1,98	2,48	4,95	1,77	2,80	4,95	1,50	3,30	4,95	1,30	3,81	5,00	0,98	5,10	6,14	1,11	5,53	6,46	1,08	5,98	6,96	1,08	6,44
40	3,47	1,99	1,74	4,10	2,13	1,92	4,62	2,19	2,11	4,88	2,09	2,33	4,95	1,90	2,61	4,95	1,70	2,91	4,95	1,47	3,37	5,00	1,13	4,42	6,08	1,22	4,98	6,39	1,20	5,33	6,88	1,22	5,64
45	3,39	2,02	1,68	4,02	2,16	1,86	4,52	2,21	2,05	4,85	2,22	2,18	4,95	2,04	2,43	4,95	1,96	2,53	4,95	1,71	2,89	5,00	1,32	3,79	6,01	1,34	4,49	6,33	1,36	4,65	6,79	1,40	4,85
50	3,35	2,11	1,59	3,35	2,11	1,59	4,41	2,29	1,92	4,84	2,32	2,09	4,95	2,21	2,24	4,95	2,10	2,36	4,95	1,89	2,62	5,00	1,45	3,45	5,98	1,51	3,96	6,25	1,51	4,14	6,70	1,52	4,41
55	3,31	2,22	1,49	3,78	2,29	1,65	4,30	2,39	1,80	4,83	2,42	2,00	4,94	2,41	2,05	4,95	2,27	2,18	4,95	2,15	2,30	5,00	1,61	3,11	5,95	1,73	3,44	6,18	1,71	3,61	6,61	1,71	3,61
60	3,25	2,29	1,42	3,71	2,38	1,56	4,22	2,48	1,70	4,82	2,59	1,86	4,92	2,59	1,90	4,95	2,41	2,05	4,95	2,22	2,23	5,00	2,22	2,23	5,92	1,82	3,25	6,10	1,79	3,41	6,53	1,77	3,69
65	3,19	2,38	1,34	3,64	2,48	1,47	4,14	2,59	1,60	4,80	2,77	1,73	4,90	2,80	1,75	4,95	2,29	2,16	4,95	2,29	2,16	5,00	1,89	2,65	5,88	2,07	2,84	6,08	2,01	3,02	6,48	2,02	3,21
70	-	-	-	-	-	-	4,04	2,61	1,55	4,68	2,90	1,61	4,90	2,98	1,64	4,87	2,76	1,76	4,95	2,51	1,97	5,00	2,10	2,38	5,85	2,29	2,55	6,06	2,22	2,73	6,47	2,27	2,85
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,56	3,04	1,50	4,89	3,19	1,53	4,77	2,97	1,61	4,84	2,97	1,79	5,00	2,36	2,12	5,82	2,48	2,35	6,04	2,50	2,42	6,39	2,56	2,50



LWT [°]	Tabulka tepelného výkonu MAGIS M8 TOP																																
	Teplota okolního vzduchu [°C]																																
	-25			-20			-15			-10			-7			-2			2			7			12			15			20		
	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP
25	5,70	3,02	1,89	6,60	2,97	2,22	7,40	2,88	2,57	8,02	2,69	2,98	8,12	2,41	3,37	8,24	2,17	3,80	8,36	1,91	4,38	9,19	1,52	6,05	9,85	1,47	6,70	10,40	1,39	7,48	11,30	1,32	8,56
30	5,48	3,00	1,83	6,43	3,09	2,08	7,27	3,11	2,34	7,72	2,86	2,70	7,81	2,57	3,04	8,02	2,29	3,50	8,16	2,02	4,04	8,60	1,57	5,47	9,65	1,60	6,03	10,08	1,52	6,63	10,91	1,48	7,37
35	5,25	2,98	1,76	6,25	3,23	1,93	7,14	3,38	2,11	7,41	3,07	2,41	7,50	2,78	2,70	7,08	2,43	3,21	7,95	2,15	3,70	8,00	1,63	4,91	9,45	1,77	5,34	9,75	1,68	5,80	10,51	1,68	6,26
40	5,14	3,03	1,69	6,13	3,27	1,87	6,98	3,40	2,05	7,37	3,25	2,27	7,49	2,97	2,52	7,83	2,76	2,84	7,95	2,43	3,27	8,00	1,86	4,30	9,35	1,93	4,84	9,65	1,87	5,16	10,38	1,90	5,46
45	5,02	3,08	1,63	6,01	3,32	1,81	6,82	3,43	1,99	7,32	3,46	2,12	7,48	3,18	2,35	7,85	3,20	2,45	7,95	2,79	2,85	8,00	2,16	3,70	9,25	2,13	4,34	9,55	2,11	4,53	10,25	2,18	4,70
50	4,96	3,22	1,54	5,83	3,42	1,70	6,66	3,56	1,87	7,31	3,60	2,03	7,47	3,44	2,17	7,78	3,40	2,29	7,95	3,12	2,55	8,00	2,39	3,35	9,20	2,39	3,85	9,44	2,35	4,02	10,12	2,37	4,27
55	4,90	3,38	1,45	5,65	3,53	1,60	6,49	3,71	1,75	7,30	3,76	1,94	7,45	3,74	1,99	7,70	3,63	2,12	7,95	3,55	2,24	8,00	2,67	3,00	9,15	2,73	3,35	9,33	2,67	3,49	9,98	2,60	3,84
60	4,81	3,50	1,37	5,55	3,67	1,51	6,37	3,86	1,65	7,28	4,02	1,81	7,43	4,02	1,85	7,60	3,81	1,99	7,80	3,60	2,17	8,00	2,87	2,79	9,10	2,89	3,15	9,21	2,78	3,31	9,86	2,76	3,57
65	4,72	3,63	1,30	5,45	3,82	1,43	6,25	4,03	1,55	7,25	4,32	1,68	7,40	4,35	1,70	7,50	4,01	1,87	7,65	3,65	2,10	8,00	3,10	2,57	9,05	3,28	2,76	9,18	3,12	2,94	9,78	3,14	3,11
70	-	-	-	-	-	-	6,10	4,07	1,50	7,07	4,51	1,57	7,39	4,63	1,60	7,35	4,29	1,71	7,48	3,90	1,92	8,00	3,46	2,31	9,00	3,63	2,48	9,15	3,45	2,65	9,76	3,53	2,76
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,89	4,74	1,45	7,38	4,95	1,49	7,20	4,62	1,56	7,30	4,21	1,73	8,00	3,88	2,06	8,95	3,93	2,28	9,11	3,88	2,35	9,65	3,99	2,42

