LWT [°C]	Tabulka tepelného výkonu MAGIS PRO 12 V2 T I																													
	Teplota okolního vzduchu [°C]																													
	-20			-15			-10			-7			-2			2			7			10			15			20		
	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP
25	9,67	3,19	3,03	11,01	3,37	3,27	12,70	3,55	3,58	12,20	3,40	3.59	12,04	3,01	4,00	11,88	2,62	4,53	12,96	2,15	6,03	14,16	2,17	6,53	16,15	2,20	7,34	18,14	2,23	8,13
30	9,40	3,42	2,75	10,71	3,61	2,97	12,35	3,81	3,24	11,87	3,65	3,26	11,71	3,23	3,63	11,55	2,81	4,11	12,60	2,31	5,45	13,76	2,33	5,91	15,70	2,36	6,65	17,64	2,39	7,38
35	8,95	3,84	2,33	10,20	4,06	2,52	11,76	4,28	2,75	11,30	4,10	2,76	11,15	3,63	3,07	11,00	3,16	3,48	**12,00**	**2,59**	**4,63**	13,11	2,61	5,03	14,59	2,65	5,51	16,80	2,69	6,25
40	8,61	4,10	2,1	9,91	4,31	2,79	11,41	4,51	2,53	11,06	4,63	2,39	10,72	3,98	2,69	10,39	3,34	3,11	11,75	2,91	4,04	12,86	2,94	4,37	14,71	2,95	4,99	16,56	3,02	5,48
45	8,26	4,52	1,83	9,62	4,57	2,11	11,05	4,75	2,42	10,82	5,15	2,72	10,30	4,34	2,37	9,78	3,52	2,78	11,50	3,23	3,56	12,61	3,27	3,86	14,47	3,35	4,32	16,32	3,42	4,77
50				9,33	4,79	1,95	10,72	4,98	2,15	10,38	5,22	1,99	9,78	4,88	2,00	9,29	3,97	2,34	11,26	3,53	3,19	11,98	3,68	3,26	13,74	3,77	3,64	15,50	3,85	4,03
55							9,95	5,46	1,82	9,95	5,30	1,88	9,27	5,42	1,71	8,80	4,41	2,00	11,01	3,83	2,88	11,35	4,09	2,77	13,02	4,18	3,12	14,69	4,28	3,43

LWT [°C] teplota topné vody

Qh [kW] topný výkon tepelného čerpadla

P [kW] příkon při max. výkonu TČ

COP topný faktor

LWT [°C]	Tabulka tepelného výkonu MAGIS PRO 14 V2 T I																													
	Teplota okolního vzduchu [°C]																													
	-20			-15			-10			-7			-2			2			7			10			15			20		
	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP
25	10,93	3,69	2,76	12,45	3,90	3,19	14,29	4,11	3,48	13,50	3,82	3,53	13,28	3,39	3,92	13,07	2,95	4.43	15,12	2,61	5,79	16,52	2,64	6,26	18,84	2,68	7,03	21,17	2,71	7,82
30	10,62	3,96	2,68	12,10	4,19	2.89	13,89	4,40	3,16	13,13	4,09	3,21	12,92	3,63	3,56	12,71	3,17	4,01	14,70	2,80	5,25	16,06	2,83	5,68	18,32	2,87	6,38	20,58	2,91	7,07
35	10,12	4,45	2,28	11,52	4,70	2,45	13,23	4,95	2,67	12,50	4,60	2,72	12,30	4,08	3,01	12,10	3,56	3,40	**14,00**	**3,15**	**4,44**	15,29	3,18	4,81	17,45	3,22	5,42	19,60	3,27	5,99
40	9,73	4,75	2,05	11,20	5,00	2,24	12,83	5,22	2,46	12,23	5,19	2,36	11,83	4,48	2,64	11,43	3,77	3,03	13,50	3,45	3,91	14,84	3,51	4,23	17,08	3,56	4,80	19,32	3,68	5,25
45	9,34	5,24	1,78	10,87	5,29	2,05	12,44	5,50	2,26	11,97	5,78	2,07	11,36	4,88	2,33	10,76	3,97	2,71	13,00	3,75	3,47	14,39	3,84	3,75	16,72	4,00	4,18	19,04	4,16	4,58
50				10,55	5,55	1,90	12,06	5,77	2,09	11,49	5,86	1,96	10,79	5,49	1,97	10,22	4,47	2,28	12,72	4,10	3,10	13,67	4,33	3,16	15,88	4,50	3,53	18,09	4,68	3,87
55							11,19	6,32	1,77	11,01	5,94	1,85	10,23	6,10	1,68	9,68	4,96	1,95	12,45	4,44	2,80	12,95	4,81	2,69	15,05	5,00	3,01	17,14	5,20	3,30

LWT [°C] teplota topné vody

Qh [kW] topný výkon tepelného čerpadla

P [kW] příkon při max. výkonu TČ

COP topný faktor

LWT [°C]	Tabulka tepelného výkonu MAGIS PRO 16 V2 T I																													
	Teplota okolního vzduchu [°C]																													
	-20			-15			-10			-7			-2			2			7			10			15			20		
	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP	Qh [kW]	P [kW]	COP
25	12,58	4,43	2,84	14,33	4,68	3,06	16,51	4,96	3,33	14,90	4,52	3,30	14,85	4,00	3,71	14,80	3,49	4,24	17,28	3,12	5,54	18,88	3,15	5,99	21,53	3,19	6,75	24,19	3,24	7,47
30	12,33	4,75	2,60	13,93	5,02	2,78	16,05	5,32	3,02	14,49	4,85	2,99	14,44	4,29	3,37	14,39	3,74	3,85	16,80	3,35	5,03	18,35	3,38	5,43	20,94	3,42	6,12	23,52	3,47	6,78
35	11,65	5,34	2,18	13,27	5,64	2,35	15,29	5,98	2,56	13,80	5,45	2,53	13,75	4,83	2,85	13,70	4,20	3,26	**16,00**	**3,76**	**4,26**	17,48	3,78	4,62	19,94	3,85	5,18	22,40	3,90	5,74
40	11,20	5,69	1,97	12,89	6,00	2,15	14,83	6,29	2,36	13,51	6,15	2,20	13,22	5,30	2,49	12,94	4,44	2,91	15,65	4,15	3,77	17,13	4,22	4,06	19,61	4,26	4,60	22,08	4,39	5,03
45	10,75	6,28	1,71	12,52	6,35	1,97	14,37	6,60	2,18	13,21	6,85	1,93	12,70	5,77	2,20	12,18	4,68	2,60	15,30	4,54	3,37	16,79	4,64	3,62	19,28	4,80	4,02	21,76	4,97	4,39
50				12,14	6,67	1,82	13,94	6,93	2,02	12,68	6,95	1,82	12,06	6,49	1,86	11,57	5,27	2,20	14,95	4,93	3,03	15,95	5,22	3,06	18,31	5,40	3,39	20,67	5,59	3,70
55							12,93	7,59	1,70	12,15	7,04	1,73	11,43	7,21	1,59	10,96	5,86	1,87	14,60	5,32	2,74	15,11	5,80	2,61	17,35	6,00	2,89	19,58	6,21	3,15

LWT [°C] teplota topné vody

Qh [kW] topný výkon tepelného čerpadla

P [kW] příkon při max. výkonu TČ

COP topný faktor